



GFDZJBM45: 施工图会检纪要

施工图会检纪要

工程名称: 金湖光伏电站容配比优化改造项目

编号: 91
签发: 黄宏

会议地点	改造项目	会议时间	2017.03.02
会议主持人	黄宏		
会检图册: S32、S70 全册			
本次会议内容: 1. 考虑到施工难度问题, 优化组件布置, 避开原桥架。 2. 桩基类型根据现场施工难度选择预制应力桩或浇筑桩。 3. 变更后的图纸需在 3 月 15 日之前发至现场。			
			

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

