

国网山西省电力公司吕梁供电公司文件

吕供电发展〔2017〕36号

国网吕梁供电公司关于印发方山坤尚 袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫项目 接入系统方案评审意见的通知

方山坤尚能源科技有限公司：

你公司《关于方山县袁家甲村13.53兆瓦光伏扶贫发电项目并网申请函》已收悉。

太阳能是清洁的可再生能源，开发太阳能符合国家环保、节能等产业政策。根据吕梁市光伏扶贫整体方案，你公司拟利用方山县丰富的太阳能资源在圪洞镇袁家甲村汇集赤坚岭村、麻地会村、水库坝下三个光伏扶贫项目，建设总容量13.53MW光伏电站。国家能源局、国务院扶贫办以《关于下达第一批光伏扶贫项目的

通知》(国能新能〔2016〕280号)文件正式下达了建设通知,方山县发改局已对该项目进行了备案(方发改社会备字〔2016〕120号)。为满足你公司光伏扶贫项目接入系统要求,国网山西省电力公司吕梁供电公司组织有关部门、单位及咨询机构,对该光伏发电项目接入系统设计报告进行了审查。

经讨论,原则同意方山县袁家甲村13.53MW光伏扶贫项目,根据国家电源项目有关规定;按程序报批建成后接入当地电网,以1回35千伏线路接入地电系统乔沟110千伏变电站35千伏母线。

本意见有效期一年。现将接入系统方案评审意见印发给你们,请据此开展下一步工作。

特此通知。

附件:1.方山坤尚能源科技有限公司方山县袁家甲村

13.53MWp光伏扶贫项目接入系统设计评审意见

2.方山县袁家甲村13.53MW光伏扶贫项目接入系统示意图

3.乔沟110kV变电站总平面图

国网吕梁供电公司

2017年5月16日

(此件发至收文单位本部及所属单位)