

吕梁市行政审批服务管理局 文件

吕审批投资核发〔2020〕78号

吕梁市行政审批服务管理局 关于交口县水头镇光伏发电平价上网 项目 220 千伏送出工程核准的批复

交口县光煜光伏发电有限责任公司：

你公司《关于交口县水头镇光伏发电平价上网项目 220 千伏送出工程立项的请示》（交口光煜〔2020〕18 号）及有关材料收悉。根据《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第 258 号）、《山西省政府核准的投资项目目录（2017 年本）》（晋政发〔2017〕26 号）文件精神，经审核，现将该项目核准事项批复如下：

一、交口县水头镇光伏发电平价上网项目，2019 年 8 月由省能源局以晋能源审备〔2019〕28 号备案，光伏电场规划

总装机容量 300MWP，是全省目前单体规模最大的新能源项目，也是交口县 2020 年市重点项目。为确保该光伏电场投运后发电能够如期并网及时送出，同意交口县光煜光伏发电有限责任公司建设交口县水头镇光伏发电平价上网项目 220 千伏送出工程。

二、建设性质：新建。

三、线路走向：线路起于拟建交口县水头镇光伏升压站向东架空出线，向北至贺家岭，向东钻越 500kV 吕稷线、吕汾线，跨越拟建高速公路隧道，在马家庄钻越 500kV 吕霍线，经杨家店、上庄、新裕村，至石疙瘩村绕行向西，止于已建交口祝阳能源有限公司桃红坡光伏 220kV 升压站。

四、建设规模及主要内容：新建单回路架空线路 25.4km。

（一）线路工程：线路起于交口水头镇 220kV 升压站 220kV 龙门架，止于交口桃红坡 220kV 升压站龙门架。线路长 25.4km，导线采用 $2 \times \text{JL/G1A-300/40}$ (GB1179-2017) 型钢芯铝绞线。全线共建 72 基铁塔，其中单回路直线塔 52 基，单回路转角兼耐张、终端塔 16 基，双回路直线塔 1 基，双回路耐张塔 1 基，双回路终端塔 2 基；

（二）配套间隔和通信工程：新建交口桃红坡升压站 220kV 间隔 1 个，地线采用 2 根 48 芯 OPGW 光纤复合地线，截面 120mm^2 ，光缆全长 $2 \times 26\text{km}$ ；配套通信设备；

（三）接入方案：该项目通过在建交口县水头镇光伏发电平价上网项目 220kV 升压站升压后，以 1 回 220kV 线路接

入阳光电源交口县桃红坡镇 10 万千瓦光伏发电项目 220kV 升压站，联合送给出至山西地方电力有限公司交口电网。

五、投资估算及资金来源：本工程总投资 5324 万元，其中资本金 1065 万元（占 20%）由企业自筹，其余 4259 万元（占 80%）由银行融资解决。

六、建设期限：两个月。

七、该工程符合国家产业政策和节能评估要求。工程设计、建设及运行要满足国家环保标准，要采取有效措施降低能耗。

八、在项目建设过程中，应严格执行《招标投标法》等有关法律法规和规章规定，认真组织项目的招标投标工作。

九、核准项目的相关文件分别是：山西省能源局关于《交口县光煜光伏发电有限责任公司光伏发电项目备案证》（晋能源审备〔2019〕28 号）、山西省国土资源厅《关于进一步优化建设项目用地预审和用地审查提高土地审批效率的通知》（晋国土资发〔2017〕10 号）、国网山西省电力公司《关于交口县光煜光伏发电有限责任公司交口水头镇 300MWp 光伏发电平价上网项目接入系统方案的意见（晋电发展〔2019〕1062 号）。

十、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照有关规定，及时以书面形式向我局提出变更申请，我局将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

十一、本核准文件自印发之日起有效期限 2 年。在核准

文件有效期内未开工建设，应在核准文件有效期届满前的 30 个工作日之前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设，也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

请根据本核准文件，办理相关后续手续。

项目编码：2020-141130-44-02-017655

附件：吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表
2020-028

吕梁市行政审批服务管理局

2020 年 8 月 25 日



抄送：市发改委、市能源局

吕梁市行政审批服务管理局

2020 年 8 月 25 日印发

吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号：2020--028

项目名称	交口县水头镇光伏发电平价上网项目 220 千伏送出工程				建设单位	交口县光煜光伏发电有限责任公司	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	——	——	——	——	——	——	核准
设计	核准	——	核准	——	核准	——	——
建安工程	核准	——	核准	——	核准	——	——
监理	核准	——	核准	——	核准	——	——
设备	核准	——	核准	——	核准	——	——
重要材料	核准	——	核准	——	核准	——	——
招标公告发布媒体		山西招投标网(http://www.sxbid.com.cn)					
核准意见： 一、该项目属于使用国有企业事业单位资金投资关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目，按有关规定，合同估算额达到强制招标规模标准的建设内容均应进行招标。 二、该项目设计、建安工程、重要材料合同估算额已达到国家强制招标的规模 and 标准，建设单位必须全部委托招标代理机构公开招标。 三、该项目设备、监理合同估算额虽未达到国家强制招标的规模 and 标准，同意项目单位公开招标申请。 四、该项目评标委员会专家必须在山西省评标专家库吕梁市终端（市发改委）抽取，否则评标无效。 五、该项目招标公告必须在山西招投标网（www.sxbid.com.cn）发布，中标候选人也应在该网站发布。 六、请建设单位和委托的招标代理机构严格执行我委核准的招标方案进行招标，否则将根据有关规定予以处罚。							
吕梁市行政审批和服务管理局 2020 年 8 月 25 日 行政审批专用章							