

分布式电源接入系统方案

项目业主（用户）确认单

中鑫上电（苏州）能源科技有限公司：

你利用昆山市开发区杜鹃路 489 号盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目接入系统申请已受理，接入系统方案已制订完成，现将接入系统方案告知你处，请收到后，确认签字，并将本单返还客户服务中心。若有异议，请到客户服务中心咨询。

项目单位：（公章）

营销部：（公章）

项目个人：（经办人签字）

年 月 日

年 月 日

客
户
须
知

◆ 根据《分布式电源接入配电网相关技术规范（修订版）》（国家电网办〔2013〕1781号）的要求，逆变器类型分布式电源接入 220/380 伏配电网，并网点应安装易操作、具有明显开断指示、具备开断故障电流能力的低压并网专用开关，专用开关应具备失压跳闸及检有压合闸功能，失压跳闸定值宜整定为 20%UN、10 秒，检有压定值宜整定为大于 85%UN。您处分布式电源如在实际施工中因为技术条件等原因，无法实现并网开关检有压合闸功能，将造成电网失电恢复后，分布式电源无法自动并网送电。由此造成的上网收购电量损失风险，需由您处承担，请予知悉。

◆ 根据《江苏省电力公司电能质量管理规定》（苏电生〔2010〕663号）的要求，光伏发电系统需在高压用户的进线侧装设满足 IEC 61000-4-30-2008《电磁兼容-第 4-30 部分：试验和测量技术—电能质量测量方法》标准要求的 A 类电能质量在线监测装置一套，监测电能质量参数，包括电压、频率、谐波、功率因数等。请予知悉。

◆ 根据江苏省电力公司《供电营业规则》第八章第一百条，未经供电企业同意，擅自引入（供出）电源或将备用电源和其他电源私自并网的，除当即拆除接线外，应承担其引入（供出）或并网电源容量每千瓦（千伏安）500 元的违约使用电费。请予知悉。

附件：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目接入系统方案