

SZLB14: 试品/试件试验报告报验表

试品/试件试验报告报验表

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SZLB14-SG04-TG001

致 常州正衡电力工程监理有限公司交口县水头镇光伏发电平价上网项目 监理项目部:

环刀法检测土密度试验报告 试品/试件经 山西恒标工程检测有限公司 试验单位试验, 现报上试验报告, 请查验。

附件: 环刀法检测土密度试验报告 试品/试件试验报告单



施工项目部 (章) 交口县水头镇

项目经理: 张东星

日期: 2020.09.27

监理项目部审查意见:

经审查该试件试验报告单符合设计要求, 予以验收合格



监理项目部 (章)


专业监理工程师 张东星

日期: 2020.09.27

注 本表一式 4 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 2 份。

山西恒标工程检测有限公司
环刀法检测土密度试验报告

委托单位：特变电工新疆新能源股份有限公司
工程名称：100kV变电站升压站上网项目
监理单位：新疆恒标工程检测有限公司
建设单位：交口县光耀光伏发电有限责任公司
检测单位地址：山西省吕梁市交口县水头镇交口村榆湾里 联系电话：18635880533



取样部位	1#35KV 预制舱基础、1#主变基础及附属 设备基础、1#主变附属构架基础										最大干密度 (g/cm³)	1.71	最优含水率 (%)	12.8				
结构层类型	素土										控制干密度 (g/cm³)	1.62	设计压实系数 (%)	95				
步数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
第一步	1.68	1.64	1.66															
	0.98	0.96	0.97															
以下空白																		
检测依据	GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》										结 论	经检验,该样品的压实系数达到设计要求。						
声 明	1.报告及复印件无检测单位盖章无效、涂改无效。 2.报告无检测、审核、批准人签字无效。 3.对检测结果若有异议,应于收到检测结果之日起十五日 内向本单位提出,逾期不予受理。										说 明	1. 设备编号: 环刀、101-2 电热鼓风干燥箱 (HBIC-YQ-010)、YP20002 电子天平 (HBIC-YQ-065)。 2. 压实系数=干密度/最大干密度						
备 注																		

批准: 贾振军 3305011601 (12) 1914
编号: 晋建检字第301051111号

审核: 刘备
检测: 刘备

