

模板安装工程检验批质量验收记录报审表

工程名称：浙江衢州杭泰 160MW 农光互补光伏发电项目 220kv 升压站
编号：

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我单位已完成了配电装置楼模板安装工作，现报审，请予以审核。

附件：配电装置楼模板安装工程检验批质量验收记录

施工项目部

项目经理：

日

期：2016.11.26

监理项目部审查意见：

验收合格

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2016.11.26

注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。

模板安装工程检验批质量验收记录

编号: 02-00-01-04-02-01-001

表 6.3.1

单位(子单位) 工程名称		配电装置楼		分部(子分部) 工程名称		地基与基础(主控楼基础)									
分项工程名称		模板		验收部位		配电装置楼基础									
施工单位		德京集团股份有限公司				项目经理	蔡永尧								
施工执行标准 名称及编号		《110KV-1000KV 变电站土建工程施工质量验收及评定规程》 Q/GDW183-2013				专业工长 (施工员)	刘建军								
分包单位						分包项目经理									
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	施工单位自检记录			监理(建设)单位 验收记录							
主控项目	1	模板及其支架 ☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。 应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载		模板按施工作业指导书(WSFD-TJ-SYZ-02)进行设计,具有足够的刚度和稳定性,能可靠地承受侧压力			合格							
	2	避免隔离剂沾污	在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接搓处		/			/							
	3	预埋件制作质量	预埋件制作质量应符合附录 B 的相关规定		预埋件制作质量符合附录 B 的相关规定			合格							
	4	预埋件、预留孔	预埋件、预留孔齐全、正确,固定		预埋件齐全、正确,固定			合格							
一般项目	1	模板安装的一般要求	1、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能的隔离剂; 3、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板		1、模板的接缝不漏浆;在浇筑混凝土前,木模板浇水湿润,但模板内无积水; 2、模板与混凝土的接触面清理干净并涂刷隔离剂,无采用影响结构性能的隔离剂; 3、浇筑混凝土前,模板内的杂物清理干净;			合格							
	2	轴线位移	≤5	mm	/			/							
	3	平面外形尺寸偏差	±10	mm	-1	2	3	-4	-3	2	-3	⑪	3	4	合格
	4	标高偏差	杯形基础的杯底	-10~-20	mm	/			/						
	5		其他基础模板	0~-5	mm	-2	-1	-2	-4	-2	-2	-3	-2	-3	-4

模板安装工程检验批质量验收记录

编号: 02-00-01-04-02-01-001

表 6.3.1 (续表)

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	施工单位自检记录	监理(建设)单位 验收记录
一般项目	6	垂直偏差	≤ 10	mm	5 7 ⑪ 5 3 4 3 4 4 6	合格
	7	相邻两板面高低差	≤ 2	mm	/	/
	8	中心位移	≤ 5	mm	4 1 2 3 1 ⑥ 2 2 4 3	合格
	9	预埋件与模板的间隙	紧贴	mm	/	/
	10	预埋螺栓中心位移	≤ 2	mm	/	/
	11	预埋螺栓标高偏差	+10~+5	mm	/	/
	12	预留孔中心位移	≤ 5	mm	/	/
	13	预留孔(洞)截面尺寸偏差	+10~0	mm	/	/
施工单位检查结果		班组长: 刘兴旺 项目专业质量检查员: 董祥军 项目专业技术负责人: 刘建军 2016年11月26日				
监理(建设)单位验收结论		符合要求 专业监理工程师: 张颖 (建设单位项目专业技术负责人) 2016年11月26日				