

	1	2	3	4	5																																											
A	总 说 明					A																																										
B	一、定型的内容： 1、本定型分事故油池及渗水井两种。事故油池根据体积及留槽情况不同分为三种定型。 渗水井根据体积的不同分为两种定型。 二、设计条件： 1、土壤条件：土的重度 γ 地下水位以上18KN/m。 2、抗震设防烈度 $\leq 8^\circ$ 3、地基承载力标准值： $f_k \geq 120\text{KPa}$ 4、建筑场地类别 三类场地。 三、材料要求： 渗水井： 1、砌砖材料：砌体采用MU7.5粘土砖和M5水泥砂浆砌筑，施工应满足施工规范要求。 2、抹面：池壁内外抹1:2水泥砂浆（内加 5% 防水剂）20mm厚。 3、渗水井井基：采用C15混凝土，井底设200mm厚碎石或卵石，以便于污水下渗。 事故油池： 1、钢筋混凝土材料：防水混凝土采用C20,C25, 级钢。抗渗标号为S6。 钢筋保护层厚度： 盖板、侧板为30mm,底板为35mm。 2、抹面：池壁外面抹1:2水泥砂浆（内加 5% 防水剂）20mm,池壁里面和池底面采用四层防水做法详见 88J6-35。					B																																										
C	四、施工注意事项： 1、预制或现浇盖板必须保证底面平整光洁，不得有蜂窝麻面。 2、安装盖座须座浆，井盖表面要求与路面平。 3、回填土时，先将盖板座浆盖好，在井墙与井筒周围同时回填，					C																																										
D	工程设计证书乙级编号： A261002679 <table><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">西安亮丽电力工程设计有限责任公司</td><td colspan="2">定边县公布井光伏园区P2区110kV 工程</td><td colspan="2">设计阶段</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>批 准</td><td></td><td>校 核</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">事故油池设计总说明</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td rowspan="2">审 核</td><td></td><td>设 计</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td>版 次</td><td>第1版</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>专业</td><td>会 签</td><td>日期</td><td>比 例</td><td>1:100</td><td>日 期</td><td>2017.01</td><td>图 号</td><td>LL-A002S-T0101-14</td></tr></table>								西安亮丽电力工程设计有限责任公司		定边县公布井光伏园区P2区110kV 工程		设计阶段					批 准		校 核		事故油池设计总说明					审 核		设 计						版 次	第1版				专业	会 签	日期	比 例	1:100	日 期	2017.01	图 号	LL-A002S-T0101-14
			西安亮丽电力工程设计有限责任公司		定边县公布井光伏园区P2区110kV 工程		设计阶段																																									
			批 准		校 核		事故油池设计总说明																																									
			审 核		设 计																																											
					版 次	第1版																																										
			专业	会 签	日期	比 例	1:100	日 期	2017.01	图 号	LL-A002S-T0101-14																																					