

四川华东电气集团有限公司

## 隔离开关交接试验报告

设备名称	AH108 出线隔离柜		
<b>1. 设备参数</b>			
型号	KYN28A-12	额定电压 (kV)	12kV
额定电流 (A)	830A	产品编号	20170501
出厂日期	2017.5	制造厂	镇江市华东化工电力设备总厂
<b>2. 试验依据</b>			
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016》			
<b>3. 传动杆绝缘电阻</b>			
相别	A 相	B 相	C 相
绝缘电阻 (MΩ)	500000MΩ	500000MΩ	500000MΩ
试验环境	环境温度: 30℃, 湿度: 56%		
试验设备	KYORITSU3125 绝缘摇表 NO: 0089937		
试验人员	张 王力	试验日期	2017年5月26日
<b>4. 导电回路的电阻</b>			
相别	A 相	B 相	C 相
测量值 (μΩ)	51μΩ	51μΩ	50μΩ
要求值 (μΩ)	无	无	无
试验环境	环境温度: 30℃, 湿度: 56%		
试验日期	回路电阻测试仪 HDHL-100 NO: HL070808		
试验日期	张 王力	试验日期	2017年5月26日
<b>5. 交流耐压试验</b>			
相别	A 相对地	B 相对地	C 相对地
电压 (kV)	42kV	42kV	42kV
试验环境	环境温度: 30℃, 湿度: 56%		
试验设备	KYORITSU3125 绝缘摇表 NO: 0089937 高压试验变压器 YDBJ-5/100 NO: 08060 交直流数字分压器 ZGSF-A/D-100 NO: 2410920		
试验人员	张 王力	试验日期	2017年5月26日
<b>6. 试验结论</b>			
结论	合格		
审核人员	张 王力	审核日期	2017年5月27日