



1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

出线铁塔

S1 箱变

S2 箱变

接地检查井

- 图例：
- 光伏阵列
 - 接地检查井
 - 水平接地体
 - 垂直接地体

6	水平接地体	热镀锌扁钢-50x5	米	7600	系统接地网施工工艺
5	垂直接地体	DN50mm, 壁厚=4.0, L=2.5m	根	8	避雷针
4	接地检查井	600x700x490mm	座	1	
3	接地线	BV-0.6/1-1x4mm ²	米	1676	
2	接地线	BV-0.6/1-1x16mm ²	米	15	联络线
1	镀锌钢管	DN65	米	200	
编号	名称	规格	单位	数量	备注
0	20.10	CFC	新制		
版号	日期	状态	修改内容摘要	设计	校核
本图纸历史修改记录					
本文件的知识产权为华电电力设计院有限公司所有,任何单位或个人在未经许可情况下不得复制和使用,违者将依法追究法律责任。					
CCEC 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司			华东工程勘察设计研究院有限公司		
批准	设计	设计	比例	1:100	设计
审核	校核	校核	状态	CFC	工程
校核	日期	2020.10	日期	2020.10	施工图
图号	N300601S-D1201-08				版号
					0