

特殊塔基础预高及地脚螺栓配置									
塔 型	1 号 基 础		2 号 基 础		3 号 基 础		4 号 基 础		备 注
	螺栓规格	基础预高H	螺栓规格	基础预高H	螺栓规格	基础预高H	螺栓规格	基础预高H	
SJD34	M64	0	M64	15	M64	25	M64	15	杆塔编号为1#分歧塔
SJD34	M64	25	M64	15	M64	0	M64	15	杆塔编号为2#分歧塔
35B29-J4	M48	25	M48	15	M48	0	M48	15	杆塔编号为16#终端塔
35B31-J4	M56	0	M56	25	M56	25	M56	0	杆塔编号为A1#终端塔
35B31-J4	M56	0	M56	25	M56	25	M56	0	杆塔编号为B1#终端塔
35B31-J4	M56	0	M56	25	M56	25	M56	0	杆塔编号为C1#终端塔

丽水市正阳电力设计院				中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp复合 利用光伏发电项目35千伏站内线路工程		施工图	设计 阶段
批准		校核		特殊杆塔基础预高一览表			
审核		设计					
项目负责人		日期	2020.09	图号	334-3B[S]200150I[D]-01-T0501-05	版号	0