

设备材料表				共 1 页 第 1 页	
编号	名 称	规 范	单位	数量	备 注
1	铝包钢芯铝绞线	JL/GLB27-300/40	吨	15.4	4.553*3*1.06*1.0589
2	铝包钢绞线	LBGJ-50-20AC	吨	1.11	3.163*1*1.06*0.3293
3	玻璃绝缘子	U70B/146	片	570	结构高度146mm爬电距离320mm
4	地线绝缘子	UE70CN	片	2	结构高度200mm爬电距离160mm
5	合成绝缘子	FXBW-35/70-2	支	6	结构高度≥670mm,爬电距离≥1015mm
6	导线接续管	JY-300/40GLB	套	20	含3套送检材料
7	地线接续管	JY-50BG-20	套	5	含3套送检材料
8	导线耐张线夹	NY-300/40GLB	套	24	含6套送检材料
9	地线耐张线夹	NY-50BG-20	套	10	含6套送检材料
10	地线耐张串	BN1	串	1	
11	地线耐张串	BN2	串	11	
12	地线耐张串	BN3	串	1	
13	导线双联悬垂串	DX1	串	21	
14	导线单联耐张绝缘子串	DN1	串	6	
15	导线双联耐张绝缘子串	DN2	串	48	
16	地线双联悬垂串	BX1	串	3	
17	导线跳线串	DT1	串	20	
18	导线防振锤	FDN-4/5	只	96	
19	地线防振锤	FDN-2/G	只	26	
20	放射式接地	XJD-D	套	4	
21	放射式接地	XJD-E	套	12	
22	警示牌		套	16	
23	相序, 塔号牌		套	18	
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
丽水市正阳电力设计院			中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp 复合利用光伏发电项目35千伏站内线路		工程 施工图 设计阶段
批准		校核		主要设备清册(主线)	
审核		设计			
项目负责人		日期	2020.09	图号	334-3B[S]200150I[S]-01-A0101-05 版本号 0