

编号	名 称	规 范	单位	数量	备 注
1	钢芯铝绞线	JL/G1A-185/45	吨	5.8	2.136*3*1.06*0.8467
2	铝包钢绞线	LBGJ-50-20AC	吨	0.75	2.136*1*1.06*0.3293
3	玻璃绝缘子	U70B/146	片	198	结构高度146mm爬电距离320mm
4	导线接续管	JYD-185/45	套	8	含3套送检材料
5	地线接续管	JY-50BG-20	套	3	
6	导线耐张线夹	NY-185/45A	套	10	含3套送检材料
7	地线耐张线夹	NY-50BG-20	套	5	
8	地线耐张串	BN2	串	6	
9	地线双联悬垂串	BX1	串	2	
10	导线双联悬垂串	DX1	串	6	
11	导线双联耐张绝缘子串	DN2	串	18	
12	导线跳线串	DT1	串	6	
13	放射式接地	XJD-D	套	1	
14	放射式接地	XJD-E	套	4	
15	警示牌		套	5	
16	相序，塔号牌		套	5	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

丽水市正阳电力设计院

中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp
复合利用光伏发电项目35千伏站内线路

工程

施工图

设计
阶段

批准

校核

审核

设计

项目负责人

日期

2020.09

图号

334-3B[S]200150I[S]-01-A0101-06

版号
0

图幅

A4

主要设备清册(驮龙支线)