

设备材料表					共 1 页 第 1 页			
编号	名 称	规 范	单位	数量	备 注			
1	钢芯铝绞线	JL/G1A-185/45	吨	2.5	0.919*3*1.06*0.8467			
2	铝包钢绞线	LBGJ-50-20AC	吨	0.32	0.919*1*1.06*0.3293			
3	玻璃绝缘子	U70B/146	片	126	结构高度146mm爬电距离320mm			
4	导线接续管	JYD-185/45	套	3				
5	地线接续管	JY-50BG-20	套	1				
6	导线耐张线夹	NY-185/45A	套	5				
7	地线耐张线夹	NY-50BG-20	套	3				
8	地线耐张串	BN2	串	2				
9	地线双联悬垂串	BX1	串	3				
10	导线双联悬垂串	DX1	串	9				
11	导线双联耐张绝缘子串	DN2	串	9				
12	放射式接地	XJD-D	套	2				
13	放射式接地	XJD-E	套	2				
14	警示牌		套	4				
15	相序，塔号牌		套	4				
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
丽水市正阳电力设计院			中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp 复合利用光伏发电项目35千伏站内线路			工程	施工图	设计 阶段
批准		校核		主要设备清册(驮坑支线)				
审核		设计						
项目负责人		日期	2020.09	图号	334-3B[S]200150I[S]-01-A0101-07			版本号 0