

JXM13: 监理安全检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 铜川中宁新能源有限公司光伏二期 编号: 001 (2017)

施工单位	中宁新能源科技股份有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 3. 9日	检查地点	办公区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开年来遗留问题整改, 业主张永斌, 监理: 周礼, 总包 张庆伟和分包安全员联合检查.		
存在问题	1. 标准化整改不完善. 2. 材料堆放区混乱. 3. 易燃易爆物品未集中单独存放. 4. 标志标识不全.		
整改要求	1. 进一步完善标准化整改. 2. 堆放区要求按平面布置图规范化整理. 3. 易燃易爆物品集中存放. 4. 完善标志标识片, 增设防汛设施.		
检查人	张永斌, 周礼, 张庆伟	施工项目部 签收人/日期	张庆伟 9/3
整改情况	整改完成. 整改负责人: 张庆伟 日期 13/3		
复查意见	已整改. 1.2.4.项不够完善. 复查人: 周礼 日期 14/3		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。