

JXM13: 监理安全检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 铜川中核新能源有限公司耀州二期

编号: 012(2017)

施工单位	中核新能源有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.12.6	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区支架安装, 电缆敷设.		
存在问题	1. 南区现场垃圾、废料清理不及时. 2. 部分工人未正确佩戴安全带. 3. 支架、组件堆放不规范.		
整改要求	1. 三日内组织专人处理. 2. 立即整改, 加强工人教育. 3. 规范堆放.		
检查人	周书山 李强	施工项目部 签收人/日期	李强 2017.12.6
整改情况	1. 2. 3 已整改 整改负责人: 李强 日期 2017.12.6		
复查意见	已整改 复查人: 周书山 日期 2017/12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。