

JXM13: 监理安全检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 铜川中广新能源有限公司光伏二期 500PV 光伏材料 编号: 002 (2017)

施工单位	中广新能源科技股份有限公司	监理单位	常洲正德
检查时间	2017. 3月. 22日	检查地点	材料堆放区.
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	复工前整改.		
存在问题	1. 材料区材料牌缺少(不全) 2. 电线乱拉. 拖地. 3. 易燃易爆物品无警示标志 4. 活动房北侧材料乱.		
整改要求	1. 增加标志牌. 整齐标准. 2. 立即整改. 3. 4. 限期整改完成.		
检查人	张永武. 同社. 张福安	施工项目部 签收人/日期	2017. 22/3
整改情况	已整改完成 整改负责人: 张福安 日期 2017. 23/3		
复查意见	已整改. 符合要求. 要求保持. 复查人: 同社 日期 2017. 23/3		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。