

JXM13: 监理安全检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 中广核四川新能源公司50MW二期

编号: 006 (2017)

施工单位	中广核	监理单位	正德监理
检查时间	2017.4.25	检查地点	办公区、材料堆放场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场基坑开挖、回填、浇筑、组件安装、安全文明施工检查。		
存在问题	1. 堆放区水泥未覆盖。 2. 易燃油类物品未按照规定存放在专用库房。 3. 现场三级箱接地不符合要求。 4. 加工棚内操作规程牌悬挂不符合中广核要求。		
整改要求	1. 要求覆盖防雨防尘。 2. 限期移至专用库房。 3. 4 按照中广核标准执行。		
检查人	袁峰 周书山 李强	施工项目部 签收人/日期	李强
整改情况	已整改。		
复查意见	整改负责人: 李强 日期 2017.4.25 复检已整改 复查人: 周书山 日期 2017.4.28		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。