

JXM13: 监理安全检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 光伏 中广核新能源有限公司二期光伏项目 编号: 007 (2017)

施工单位	中广核新能源有限公司		监理单位	常州正德监理
检查时间	2017-05-08		检查地点	光伏区.
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区施工现场安全文明施工.			
存在问题	1. 施工现场垃圾清理不及时. 2. 部分发电机未正确接地保护, 3. 个别部分材料堆放不整齐.			
整改要求	要求对以上问题两日内整改,并及时对作业人员进行教育和交底			
检查人	周和山. 李强	施工项目部 签收人/日期	李强.	
整改情况	已整改.			
	整改负责人: 李强 日期 2017.5.9			
复查意见	复查已整改			
	复查人: 周和山 日期 2017.5.9			

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。