

JXM13: 监理安全检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 新洲新能源有限公司光伏二期 编号: 009 (2017)

施工单位	<u>中清能光伏科技股份有限公司</u>		监理单位	<u>正德监理</u>
检查时间	<u>2017.06.22</u>		检查地点	<u>光伏区</u>
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	<u>光伏区个别区域带电, 部分区带电前准备</u>			
存在问题	1. 租用吊车无限位器, 一吊车大勾无防脱保险, 车和人资质未报审。 2. 预带电区防护不到位。 3. 电工作人员个人防护用品不全。			
整改要求	对以上问题作好: ①机械进场验收。 ②加强安全监督检查工作。③作好特种作业人员安全教育, 班前活动检查工作。			
检查人	<u>周书山</u> <u>李强</u>	施工项目部 签收人/日期	<u>李强</u> 2017.6.24	
整改情况	<u>① ② ③ 整改完成</u>			
复查意见	整改负责人: <u>李强</u> 日期 <u>2017.6.24</u> <u>② 整改完成</u> 复查人: <u>周书山</u> 日期 <u>2017.6.28</u>			

- 注
- 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 - 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 - 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。