

安全检查记录表

安 6-1

检查类型：定期安全检查

编号: 002

单位名称	常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称	分布式光伏发电（瑞驰一、二期）项目	检查时间	2016年11月20日
检查单位	参加部门：施工单位、施工单位各班组、项目监理部、建设方项目部				
检查项目 或部位	光伏区、开关站				
参加检查人员	建设方项目部：罗安鹏、孙兵		项目监理部：何成生、张喜军		
	施工单位：郭飞、王明彬、夏学磊、王明辉				
检查记录： 1、施工区域的配电柜电箱门未关上； 2、在车棚施工区域内有施工人员未带安全帽； 3、全场拆除后的木方、模板要及时整理堆放整齐;部分木方、模板有铁钉朝上，很容易造成人员受伤； 4、脚手架警示标志脱落，未及时修复；					
检查结论及复查意见： 合格					
检查负责人：何成生		复查人：何成生		安全员：夏学磊	
复查日期：2016.11.21					

填表人：何成生