

安全旁站监理记录表

工程名称：衢州杭泰柯城柯城 160MW 光伏发电项目

编号：

现场工作内容		箱变基础浇筑	
作业地点		FZ-017区	
作业项目 主要危险分析		基础混凝土浇筑, 手持式振动棒	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	未见安全管理人员	
	平面 布置	施工人员6人, 钢筋工1人, 手持式电动 振动棒1台, 坑深0.4米	
	安全 措施	无	
现场 主要 问题	1. 手持电动工具无安全措施. 2. 现场插座无防护.		1. 要求增加漏电保护器 2. 要求使用塑料袋 包扎起来
	整改结果:	按要求整改.	复验意见: 满足安全要求
旁站 时间	开始	2017年4月15日 2时10分	对应 作业
	结束	2017年4月15日 4时30分	

旁站监理人员 (签名): 吴毓章

作业负责人 (签名): 吴毓章