

安全旁站监理记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ002

现场工作内容		配电楼搭设满堂架	
作业地点		配电楼二层	
作业项目 主要风险分析		层高9.0米,高空作业,施工人员安全	
施工现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场技术人员与班组交底,做技术指导. 设置专职安全人员,施工材料及人员安全防护用品到位.	
	平面 布置	配电楼二层长30.9m,宽12.6m,高9.0米,施工难度较大.	
	安全 措施	脚手架安全技术方案已到位并审批,技术交底已完成,安全防护用品到位.	
现场 主要 问题	作业高度较高,难度较大.		监理单位做好 安全防护
	按措施施工,并对脚手架加固处理,正确佩戴防护用品		
旁站 时间	开始	2017 年01月14日8时47分	对应 作业
	结束	2017 年01月14日16时12分	

旁站监理人员(签名):

张江

作业负责人(签名):

余泽强