

安全旁站监理记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

现场工作内容		正泰新能源柯城 160MW 光伏电站项目	
作业地点		配电装置楼	
作业项目 主要危险分析		脚手架搭设间，步距过大。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	架子持证上岗到位且佩戴安全带。	
	平面布置	现场夯实基础，符合安全文明施工要求。	
	安全措施	已编制安全专项方案及现场正确佩戴安全带。	
现场主要问题	脚手架钢管底部接触夯实地面。	监理有关措施	下联系单
	整改结果： 垫层厚度大于 5cm，且面积大于 10cm ² 的平块。	复验意见：	合格
旁站时间	开始	2016 年 12 月 31 日 8 时 50 分	对应作业
	结束	2016 年 12 月 31 日 17 时 0 分	
			正在施工。 正在会议。

旁站监理人员（签名）：

张正

作业负责人（签名）：

余泽强