

安全旁站监理记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-AQPZ011

现场工作内容		抗基基础浇筑.	
作业地点		下2-013区	
作业项目 主要风险分析		抗基浇筑混凝土. 手持式振动棒.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	未见安全管理人员.	
	平面 布置	施工人员. 19人. 钢筋工 1人. 手持式电 动振动棒1人. 坑深 1.6mm.	
	安全 措施	无	
现场 主要 问题	1. 手持式振动棒无防护 措施. 2. 现场插座无防护		监理 有关 措施 1. 要求增加漏电保护 器. 2. 要求使用塑料袋包 扎起来. 复验意见: 满足安全要求
	整改结果: 要求整改.		
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 23 日 13 时 40 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 23 日 15 时 30 分	

旁站监理人员 (签名):

谭绪宝

作业负责人 (签名):

胡建峰