

旁站监理记录表

工程名称：无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏发电项目 编号：JZL-677V-022

日期：2017.6.30 24~35° 天气：晴	施工单位：苏州爱康能源工程技术股份有限公司
旁站监理的部位或工序：高压试验：GIS设备、1.2#主变、10kV母线、SVG、电容器组	
旁站开始时间：2017.6.30.6:41	旁站结束时间：2017.6.30.17:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员 <u>3</u> 人、试验人员 <u>12</u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。 3、试验设备使用 <u>4DSRF变频式串联谐振试验设备</u>，是 ☒ 否 ☐ 在检验有效期内。 4、交流耐压试验的频率、电压和时间是 ☒ 否 ☐ 满足要求。 5、试验操作方法及安全措施是 ☒ 否 ☐ 符合规定。 6、耐压试验前后，绝缘电阻测量是 ☒ 否 ☐ 有明显变化。 7、 8、 9、 10、	
发现问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：郭光峰	2017年6月30日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份