

旁站监理记录

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆农光互补集中式光伏发电项目

编号: GF10-30

日期: 2017 年 07 月 17 日 天气: 晴 施工单位: 苏州爱康能源工程技术有限公司

旁站监理的部位或工序: 28#~29#; 29#~30#; 13#~14#; 14#~15# 变高压电缆试验

旁站开始时间: 2017 年 07 月 17 日 14 时 15 分

旁站结束时间: 2017 年 07 月 17 日 17 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。
- 2、施工管理人员 3 人、试验人员 5 人, 是 ☐ 否 ☐ 均到岗。
- 3、试验设备使用 交流试验变压器; 绝缘电阻表, 是 ☒ 否 ☐ 在检验有效期内。
- 4、交流耐压试验的频率、电压和时间是 ☒ 否 ☐ 满足要求。
- 5、试验操作方法及安全措施是 ☒ 否 ☐ 符合规定。
- 6、耐压试验前后, 绝缘电阻测量是 ☐ 否 ☒ 有明显变化。

发现问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字): 郭光德

2017 年 07 月 17 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份