

旁站监理记录

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦光互补集中式光伏发电项目

编号: GFH-27

日期: 2017 年 07 月 15 日

天气: 晴

施工单位: 苏州康源工程技术有限公司

旁站监理的部位或工序: 26[#]~31[#] 箱式变压器交流耐压试验

旁站开始时间: 2017 年 07 月 15 日 07 时 15 分

旁站结束时间: 2017 年 07 月 15 日 11 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。

2. 施工管理人员 2 人, 试验人员 4 人, 是 ☐ 否 ☐ 均到岗。

3. 试验设备使用 试验变压器, 直流电阻测试仪 是 ☒ 否 ☐ 在检验有效期内。

4. 交流耐压试验的频率、电压和时间是 ☒ 否 ☐ 满足要求。

5. 试验操作方法及安全措施是 ☒ 否 ☐ 符合规定。

6. 耐压试验前后, 绝缘电阻测量是 ☐ 否 ☒ 有明显变化。

发现问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 郭品德

2017 年 07 月 15 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份