

安全旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：002

日期：2017 年 07 月 20 日 天气：多云	施工单位：天津市光宇电力工程安装有限公司
旁站监理的部位：主变压器耐压试验、GIS 设备耐压试验、高压电抗器耐压试验、断路器耐压试验、电压互感器耐压试验、电流互感器耐压试验	
旁站开始时间：2017 年 07 月 20 日 09 时 32 分	旁站结束时间：2017 年 07 月 20 日 10 时 28 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 5、施工作业指导书已向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底。 6、施工管理人员 <u>3</u> 人、试验人员 <u>8</u> 人。 7、试验设备使用是在检验有效期内。 8、交流耐压试验的频率、电压和时间满足要求。 9、试验操作方法及安全措施符合规定。 10、耐压试验前后，绝缘电阻测量无明显变化。	
发现问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：王朝峰 2017 年 07 月 20 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份