

# 旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120mw 光伏发电项目 220kV 升压站工程 编号：

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 日期：2017 年 06 月 10 日 天气：多云         | 施工单位：天津市光宇电力工程安装有限公司              |
| 旁站监理的部位：主变压器套管安装                  |                                   |
| 旁站开始时间：2017 年 06 月 10 日 09 时 23 分 | 旁站结束时间：2017 年 06 月 10 日 15 时 23 分 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

|                  |           |        |            |            |        |
|------------------|-----------|--------|------------|------------|--------|
| 瓷<br>柱<br>安<br>装 | 外观检查      | 主<br>要 | 清洁，无裂纹     | 清洁，无裂纹     | 合<br>格 |
|                  | 瓷铁胶合处检查   | 主<br>要 | 粘合牢固       | 粘合牢固       | 合<br>格 |
|                  | 连接螺栓检查    |        | 紧固         | 紧固         | 合<br>格 |
|                  | 均压环外观检查   |        | 清洁，无损伤、变形  |            |        |
| 导<br>电<br>部<br>分 | 可挠软连接检查   |        | 连接可靠，无折损   |            |        |
|                  | 接线端子检查    | 主<br>要 | 清洁平整，涂有电力脂 | 清洁平整，涂有电力脂 | 合<br>格 |
|                  | 触头表面镀银层检查 |        | 完整，无脱落     | 完整，无脱落     | 合<br>格 |

发现问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：赵毅

2017 年 6 月 10 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份