

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 中山科技园 SMW 光伏发电项目

编号: ZSKY-CZZH-JL-20170422-30

现场工作内容		支架安装, 文明施工	
作业地点		科技园园区屋顶	
作业项目 主要危险分析		易发现高空坠物和物体打击	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场进行派专人进行吊装工作: 具有吊装施工方案:	
	平面 布置	布置在每栋楼的园区道路适当位置	
	安全 措施	吊车司机做到持证上岗: 现场指挥派专人负责: 钢丝绳及吊带进行检查, 确保符合要求: 现场警戒派专人负责:	
现场 主要 问题	现场有人没有戴安全帽		要求整改完成后施工
	整改结果: 已整改		复验意见: 整改后符合要求
旁站 时间	开始	年 月 日 时 分	对应 作业
	结束	年 月 日 时 分	

旁站监理人员(签名): 张明

作业负责人(签名): 王君

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



