

安全旁站监理记录表

工程名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：JFNB-007

现场工作内容：		一期屋顶组件吊装。			
工作地点：		一期屋顶。			
作业项目主要危险分析		行为性伤害、坠物伤害、触电伤害。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>6</u> 人，是否满足现场施工需求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、工作票签发（ ☐ A 票 ☒ B 票），人员签字是否齐全（ ☒ 是 ☐ 否） 3、安全技术交底是否已进行（ ☒ 是 ☐ 否） 4、施工负责人、安全监护人是否到岗到位（ ☒ 是 ☐ 否）			
	平面 布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求（ ☒ 是 ☐ 否） 3、其它：			
	安全 措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求（ ☒ 是 ☐ 否） 现场配备的安全防护用品/设施有： ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☒ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位（ ☒ 是 ☐ 否）			
现场 主要 问题	吊装时未设置安全标识、 语示牌。		监理 有关 措施	现场口头通知 并整改。	
	整改结果： 整改完毕。			复验意见： 整改完毕，符合要求。	
旁站 时间	开始	2017年10月20日 11时15分		对应 作业	吊装开始
	结束	2017年10月20日 17时20分			吊装结束。

旁站监理人员：


 杨修平 孙晓宇 王军

作业负责人：

