

安全旁站监理记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-ZHJL-001

现场工作内容		#1塘支架安装	
作业地点		天门沉湖生态农业示范区#1塘	
作业项目 主要危险分析		高处作业 3m~3.5m (管桩桩顶部 作支架安装)	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	作业人员4人一组 2人安装 1人监护(辅助2)	
	平面布置	移动式角手架. 安全跳板	
	安全措施	安全帽. 安全带	
现场 主要 问题	监护人未戴安全帽	监理 有关 措施	要求监护人立即佩戴安全帽
	整改结果: 8时 按要求已佩戴好安全帽		复验意见: 符合要求
旁站 时间	开始	2017年4月21日 7时0分	对应 作业
	结束	2017年4月21日 7时30分	
		#1塘支架安装作业	

旁站监理人员(签名): 李万忠

作业负责人(签名): 高永忠

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。