

旁站监理记录表

工程名称：以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏电站项目

编号： ZHJL-YLY-003

日期：2017年06月05日 天气：晴	施工单位：河北筑能工程科技有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆终端制作	
旁站开始时间：2017年06月05日08时30分	旁站结束时间：2017年06月05日15时45分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 向全体施工人员进行了技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 已通过中间验收，基础及构筑物是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 正确。 3、施工管理人员_1人、安装人员_2人，是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 均到岗。设备、材料是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 已落实到位。 4、电缆型号、电压及规格是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 符合设计，绝缘是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 良好。 5、电缆终端及配件是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 可靠。 8、接线端子压接是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 可靠。 9、相色标志是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 正确。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：朱有海 2017年6月5日	