

安全旁站监理记录表

工程名称: 河北以岭药业 1.553384MWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHIL-VLYY-002

现场工作内容		水泥支墩吊装	
作业地点		国际制药车间, 提取, 公用工程楼吊装	
作业项目 主要危险分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全验证。 2. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。 3. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面 布置	作业区现场设置了警示牌, 拉起警示带, 现场布置满足施工安全要求	
	安全 措施	1. 起重机机体与固定物, 建筑物之间要有适当的距离, 至少要有 0.5m 间距, 作业时禁止有人通过 2. 水泥支墩吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因水泥支墩的对接处将吊带卡断, 吊装时禁止人员在下面走动	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 个别施工人员未戴安全帽		监理指令: 进入施工现场必须戴好安全帽, 安全施工
	整改结果: 已进行了相应的处罚		复查意见: 无
旁站 时间	开始	2017 年 04 月 10 日 08 时 30 分	对应 作业 开始前人, 机, 料, 法, 环良好。 作业完成后“工完, 料净, 场地清”。
	结束	2017 年 04 月 10 日 18 时 00 分	

旁站监理人员 (签名):

朱有强

作业负责人 (签名):

王明