

安全旁站监理记录表

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHIL-YLXY-001

现场工作内容		水泥支墩吊装		
作业地点		饮品车间		
作业项目 主要危险分析		高处坠落、其他伤害		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。安全保护用品佩戴齐全。		
	平面 布置	作业区现场设置了警示牌、拉起警示带，现场布置满足施工安全要求。		
	安全 措施	1、起重机体与固定物、建筑物之间要有适当的距离，至少要有 0.5m 间距，作业时禁止有人通过 2、水泥支墩吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因水泥支墩的对接处将吊绳卡断。 3、吊装时禁止人员在下面走动		
现场 主 要 问 题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监 理 有 关 措 施	监理指令：
	整改结果： 无			1、吊装时人员禁止站在下面
旁 站 时 间	开始	2017 年 03 月 13 日 8 时 00 分	对 应 作 业	复查意见：
	结束	2017 年 03 月 13 日 18 时 10 分		无
				开始前各工作准备良好
				作业结束时场地清理干净

安全旁站监理人员（签名）：



安全施工负责人（签名）：

