

旁站监理记录

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流 3MW 屋面分布式光伏发电项目

003

日期及气候：2017 年 05 月 13 日		工程地点：翔宇环保有限公司	
旁站监理的部位或工序：配电室基础支墩浇筑工作			
旁站监理开始时间：17:00		旁站监理结束时间：17:40	
施工情况： 1、施工方现场管理人员及项目管理人员均已到场。 2、泵车一辆 3、4 人施工，对其 9 人混凝土浇筑进行旁站 4、现场设备配备齐全。 5、浇筑标号为 C30 的混凝土方量为 5m³			
			
监理情况： 1、检查现场施工人进行混凝土浇筑过程。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查现场器械使用情况正常。			
发现问题：罐车司机未佩戴安全帽			
处理意见：施工负责人给罐车司机配发安全帽			
备 注：			
施工项目部：江苏能新光伏科技有限公司		监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员：陈超		旁站监理人员：商博文	
日 期：2017 年 05 月 09 日		日 期：2017 年 05 月 10 日	