

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目

编号: 001

现场工作内容		主变基础浇筑	
作业地点		升压站	
作业项目 主要风险分析		主变基础槽窄小, 现场用挖掘机浇筑	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场有专人指挥	
	平面 布置	升压站构架旁作业	
	安全 措施	工人配带安全帽, 挖掘机后退时指挥人员鸣笛	
现场 主要 问题	挖掘机离基础槽距离不够控制		现场有监理旁站
	整改结果: 安排专人指挥机械		复验意见: 合格
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 20 日 9 时 00 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 20 日 10 时 30 分	

旁站监理人员 (签名): 刘元 张金星

作业负责人 (签名): 韩世书