

旁站记录表

工程名称：浙江海滨薄膜科技有限公司 1859.77KWp 分布式光伏发电项目

编号: PHSM-PZJL-20170517

日期及气候：2017 年 5 月 17 日 晴 温度：26℃-17℃	天气： 施工单位：绍兴电力
旁站的部位和工序： 浙江海滨薄膜科技有限公司 1859.77KWp 分布式光伏发电项目 箱变逆变基础垫层浇筑	
旁站开始时间：2017.5.17 9:00	旁站结束时间：2017.5.17 11:30
施工情况： 1.人员配备：4 人，满足现场施工需要； 2.材料供应：准备充分； 3.现场布置:符合作业指导书规定要求； 4.混凝土搅拌、捣固、下料：机械搅拌、机械振捣； 5.安全文明措施：措施到位，在现场得到执行； 6.现场作业是否符合施工技术措施：符合； 监理情况：1、检查施工单位机械人员配置情况符合要求；2、对进场混凝土厂家进行资质确认； 3、对进场混凝土做塌落度试验、抗渗等级，符合要求； 4、混凝土浇筑部位符合要求；	
发现问题及处理情： 施工人员未佩戴安全帽，已提出整改；	
旁站监理人员（签字）：张栋 2017 年 05 月 17 日	

箱变逆变基础浇筑现场：

