

安全旁站监理记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JAQ2 — 002

现场工作内容		光伏区逆变吊装	
作业地点		光伏区	
作业项目 主要危险分析		吊车的吨位满足设备吊装要求，吊车四个支点的稳定性，吊装绳索的完好性和规格，设备四个吊点的平衡性。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	华能施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥，同时做好了安全施工技术交底。	
	平面布置	施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列，以最佳位置进行吊装作业，四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。	
	安全措施	现场参与施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守。	
现场主要问题	无		监理有关措施
	无		
旁站时间	开始	2017 年 8 月 25 日 15 时 16 分	对应作业
	结束	2017 年 8 月 25 日 15 时 56 分	
			正常吊装
			设备顺利吊装到位

旁站监理人员（签名）：

（手写签名）

作业负责人（签名）：

（手写签名）

