


## 安全旁站监理记录表

工程名称：马鞍山郑蒲港光伏扶贫 2017 年集中光伏发电设备采购与安装（第二次）编号：JAQ2—001

|                |      |                                                      |        |           |
|----------------|------|------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 现场工作内容         |      | 变压器吊装                                                |        |           |
| 作业地点           |      | 高庙项目施工现场                                             |        |           |
| 作业项目<br>主要危险分析 |      | 吊车的吨位满足卸车要求，吊车四个支点的稳定性，吊装绳索的完好性和规格，设备四个吊点的平衡性。       |        |           |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理 | 江苏劲驰施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥，同时做好了安全施工技术交底。           |        |           |
|                | 平面布置 | 施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车以最佳位置进行吊装作业，四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。 |        |           |
|                | 安全措施 | 现场参与施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守。    |        |           |
| 现场主要问题         |      |                                                      | 监理有关措施 |           |
|                |      |                                                      |        |           |
| 旁站时间           | 开始   | 2017 年 8 月 30 日 14 时 10 分                            |        | 对应作业      |
|                | 结束   | 2017 年 8 月 30 日 16 时 40 分                            |        |           |
|                |      |                                                      |        | 正常吊装      |
|                |      |                                                      |        | 变压器顺利安装完成 |

旁站监理人员（签名）：  作业负责人（签名）： 