

安全旁站监理记录表

工程名称： 陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

编号:001

现场工作内容		车棚焊接临时用电及临时爬梯脚手架搭设		
作业地点		办公楼 北部车棚		
作业项目 主要危险分析		触电、高处坠落、物体打击、其他伤害		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	有施工方案且已审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。搭设人员要求服装整齐，安全保护用品佩戴齐全。		
	平面布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	1、要求在施工区域人员必须佩戴安全帽及反光衣，正确佩戴安全手套等防护用品。 2、在施工区域配置安全警示标识及警戒线。 3、脚手架个部位螺栓禁锢到位连接牢靠 4、检查接线点牢固可靠满足一机一箱一闸要求，电线外观完好		
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：	监理 有关 措施	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 1、现场施工区域未设置警示标识焊接区未配置灭火器。	
	整改结果		整改结果： 以配安全标识及灭火器	
旁站 时间	开始	2017年9月7日7时00分	对应 作业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2016年9月7日15时10分		脚手架搭设完成，现场“工完、料净、场地清”。

安全旁站监理人员（签名）：

杨献凯

安全施工负责人（签名）：

冯登辉