

旁站监理记录表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥项目基地2000台分布式光伏发电项目.

编号: 22

日期及天气: 2018.1.24 阴

施工单位: 锦建设有限公司.

旁站监理的部位或工序: 总装车间组装吊车

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 11:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 安全员到场, 对施工人员进行安全技术交底.
2. 吊车司机、作业人员经过专业培训, 且持证上岗.
3. 挂设警示牌, 封闭作业区域.

发现的问题及处理情况:

- 吊车下面有人员行走,
- 已令施工方安排专人加强警戒.

旁站监理人员(签字): 王照东.

2018 年 1 月 24 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



