

安全旁站监理记录表

工程名称：西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

编号:001

现场工作内容		支架及螺栓吊装	
作业地点		施工现场	
作业项目 主要危险分析		触电、高处坠落、物体打击、其他伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。搭设人员要求服装整齐，安全保护用品佩戴齐全。	
	平面布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、要求在施工区域人员必须佩戴安全帽及反光衣，正确佩戴安全手套等防护用品。 2、在施工区域配置安全警示标识及警戒线。 3、安全员就位。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 1、现场指挥吊装人员与吊车司机配合不良。	监理指令： 1、配置专人负责指挥吊装材料。 复查意见： <i>以完善</i>	整改结果 <i>配备人吊装用对讲机</i>
旁站时间	开始	2017 年 11 月 30 日 11 时 00 分	对应作业
	结束	2016 年 11 月 30 日 15 时 10 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		脚手架搭设完成，现场“工完、料净、场地清”。	

安全旁站监理人员（签名）：*杨锐锐*

安全施工负责人（签名）：*马登科*