

GFDZBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 山东和乐门业光伏发电工程项目

编号: ZHUL-SDHLMY-005

现场工作内容	吊装光伏组件		
作业地点	施工现场		
作业项目 主要风险分析	在吊装过程中会有厂区人员通过		
施工现场安全 文明 施工 评价	组织 管理	40 名施工人员和吊装司机; 吊装司机持有特殊上岗证; 施工人员到场后, 由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	屋顶有搭建好的放货平台; 35t 吊装机一台; 周边无危险品库, 符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	吊装车辆周边设有安全警示带	
现场 主要 问题	现场有厂区人员走动	监 理 有 关 措 施	复 验 意 见:
	整改结果: 吊装时间段内周边无人员走动		
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 8 日 9 时	对 应 作 业
	结束	2017 年 12 月 8 日 11 时	

旁站监理人员 (签名): 任善善

作业负责人 (签名): R/使

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。