

# 安全旁站监理记录表

工程名称: 宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号:

|                      |                    |                                                                                                                         |                                                |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 现场工作内容               |                    | 电缆耐压试验                                                                                                                  |                                                |
| 作业地点                 |                    | 1、一次回路电缆耐压试验                                                                                                            |                                                |
| 作业项目<br>主要危险分析       |                    | 1、触电危险                                                                                                                  |                                                |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织<br>管理           | 1、施工方案已审批, 方案满足施工要求;<br>2、施工人员具有相应的资格;<br>3、施工现场已安排专人进行监护, 安全员负责现场的安全事宜;<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。                     |                                                |
|                      | 平面<br>布置           | 1、施工区域与其他区域用安全警示带进行全方位隔离, 监理人员进行安全旁站并做记录;<br>2、现场测试仪器机具配备齐全: 发电机、对讲机、摇表、调谐串联谐振装置、励磁变压器、电抗器、放电棒等;<br>3、施工区域总体布置满足安全施工要求。 |                                                |
|                      | 安全<br>措施           | 1. 管理人员及施工人员状态良好, 机具、器具及特种工证件齐全有效<br>2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全、<br>3. 测试仪器均有接地保护<br>4. 半径 5 米立即设置警戒线, 闲杂人员不得进入警戒线内           |                                                |
| 现场<br>主要<br>问题       | 现场出现的各类违反安全文明事故隐患: |                                                                                                                         | 无<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>无 |
|                      | 整改结果:              |                                                                                                                         | 无<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>无 |
| 旁站<br>时间             | 开始                 | 2018 年 1 月 2 日 8 时 0 分                                                                                                  | 对应<br>作业                                       |
|                      | 结束                 | 2018 年 1 月 2 日 17 时 0 分                                                                                                 |                                                |
|                      |                    | 开始前人、机、料、法、环良好<br>作业完成后“工完、料净、场清”                                                                                       |                                                |

旁站监理人员 (签名):

郭伟

作业负责人 (签名):

李金定