

## 旁站记录

工程名称:沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号:

|                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2018 年 1 月 4 日 阴                                                                                                                                                         | 施工地点: 正玻科技园内                                           |
| 旁站监理的部位或工序: 箱变基础垫层浇筑                                                                                                                                                            |                                                        |
| 旁站监理开始时间: 8:00                                                                                                                                                                  | 旁站监理结束时间: 10:00                                        |
| 施工情况: 1.浇筑 1-8 号箱变基础垫层, 强度等级 C15 防冻, 10 点完成浇筑。<br>2.采用商混车送混凝土, 由邢台城投商品混凝土有限公司, 施工管理人员及相关班组人员均到位。                                                                                |                                                        |
| 监理情况: 1.施工企业现场人员, 机械准备到位, 施工机械良好。<br>2.人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护设施到位。<br>3.整个浇筑过程进行全程旁站监理。<br>4.商混车一台, 商砼公司供料比较连续、及时。<br>5.满足设计和施工要求, 砼试压件见证取样。<br>6.整个浇筑过程未出现异常, 施工操作基本按相关规范要求施工。 |                                                        |
| 发现问题:<br><br>无                                                                                                                                                                  |                                                        |
| 处理意见:<br><br>无                                                                                                                                                                  |                                                        |
| 备注(包括处理结果):<br>1.砼塌落度允许偏差: (mm)      2.混凝土强度等级: C15 防冻<br>3.基础垫层厚度:(mm)100                                                                                                      |                                                        |
| 施工单位: 汉新邢台新能源科技有限公司<br><br>质 检 员:<br><br>日 期:                                                                                                                                   | 项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部<br><br>旁站监理人员:<br><br>日 期: |

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存\_\_\_\_\_份。