

安全旁站监理记录表

工程名称:步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号:ZHJL-BFZGFDZ-004

现场工作内容		4#地块光伏区管桩吊装	
作业地点		4#地块光伏区区域	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批,方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格,吊车已签订了租赁及安全协议,进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护,安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、1#地块周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离,并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离,划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于4#地块光伏区域内,支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核,方案满足施工要求。 2、吊装时所用的吊带或钢丝绳,在吊点处要有防护措施,防止因对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中一端要用溜绳控制方向,待距就位点的正上方200~300mm稳定后,作业人员方可开始进入作业点。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:		监理指令:
	无		无
	整改结果:		复查意见:
旁站 时间	开始	2018年3月28日8时20分	对 应 作 业
	结束	2018年3月28日10时15分	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员(签名):张保龙

作业负责人(签名):

