


GFDZJBM22：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B20-001

现场工作内容		现场焊接爬梯及防护	
作业地点		 施工现场	
作业项目		在搭建过程中会有厂区人员通过	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	7 名施工人员； 施工人员持有特殊上岗证； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	现场有放置爬梯材料的场地，周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全措施	周围设置安全警示带。	
现场主要问题	现场厂区人员走动	监理 有关 措施	要求在施工范围内禁止人员走动
	整改结果： 施工时间段内周边无人走动		复验意见：已整改可施工
旁站时间	开始	2018 年 5 月 31 日 9 时	对应 作业
	结束	2018 年 5 月 31 日 11 时	

旁站监理人员（签名）：张定东

作业负责人（签名）：郭强

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。