


安全旁站监理记录表

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号: SHPDDE-B20-003

现场工作内容		吊装材料	
作业地点		吊装材料	
			
作业项目 主要危险分析		在吊装过程中会有人员通过	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	10 名施工人员及 1 名吊装司机; 施工人员持有特殊上岗证; 施工人员到场后, 由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	屋顶为了防止集中承力采用分散吊装组件、桥架、支架、四平方线; 25t 吊装机一台; 周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	周围设置安全警示带。	
现场 主要 问题	现场厂区人员走动或者施工人员在吊车作业时站在吊装材料下方。		对组件平铺禁止背对光伏晶体板面需两人一起搬运, 另外人在吊装时远离吊车, 现场及时清理垃圾 复验意见: 施工员两人抬运组件吊装时远离吊车, 场地已及时清理
	整改结果: 施工时间段内周边无人员走动, 施工人员在机械吊装时远离吊运材料。		
旁站 时间	开始	2018 年 6 月 23 日 15 时	对应 作业
	结束	2018 年 6 月 23 日 18 时	

旁站监理人员 (签名): 张良玉

作业负责人 (签名): 邹家乐

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。