

安全旁站监理记录表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号: ZHJL-002

现场工作内容		交流电缆到场卸车	
作业地点		电缆堆放区	
作业项目 主要危险分析		吊装卸车及装卸人员周边人员的安全。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场组织管理满足安全施工要求。 现场管理制度落实到位。	
	平面布置	现场布置合理, 满足施工要求	
	安全措施	安全施工方案已落实。	
现场主要问题	卸车时, 安全指挥员脱岗		增加安锁。
	整改结果: 安排专人安锁员已到位		复验意见: 已整改
旁站时间	开始	2018 年 8 月 22 日 16 时 00 分	对应作业
	结束	2018 年 8 月 22 日 20 时 10 分	
旁站时间		开始	卸车开始
旁站时间		结束	卸车结束

旁站监理人员 (签名): 杨振宇

施工负责人 (签名): 杜卫平

说明:

1、记录由旁站监理人员填写项目部

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。